АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27 » декабря 2013 с. Сухово № 77

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Суховского сельсовета Тасеевского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». руководствуясь Уставом Суховского сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Суховского сельсовета Тасеевского района, согласно приложению №1.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Ведомости Суховского сельсовета».

Глава Суховского сельсовета Г.В.Ермакова

Приложение к
постановлению администрации
Суховского сельсовета от 27.12.2013г. № 77

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ С.СУХОВО ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Введение

Схема водоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения с. Сухово Тасеевского района Красноярского края являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. Приказом Мин региона России от 29.12.2011 N 635/14).

С. Сухово находится в 21 км. от с.Тасеево Тасеевского района, относится к группе районов восточной зоны Красноярского края. В состав Суховского сельсовета входят следующие населенные пункты:

с.Сухово – административный центр,

с.Караульное, д.Новобородинка, д.Бурмакино, д.Верхний Канарай д.Струково.

Общая численность населения, проживающего на территории поселения составляет 1164 человека.

Климат на территории резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. На территории поселения протекает р.Хандалка.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугой централизованного водоснабжения жилищный фонд с.Сухово.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Водоснабжение с.Сухово осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода. Водоснабжение обеспечивается за счет скважины. Вода из скважины подается в водонапорную башню объемом 50 $м^3$ и далее в водопроводную сеть.

В настоящее время на территории с.Сухово централизованное водоснабжение составляет около 15 % от общего объема водопотребления подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами и колодцами. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из водонапорной башни, скважин и частных колодцев.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1646 м.

Водопроводные сети проложены по улицам: Лесная, Партизанская, Солонцы.

Услугой централизованного холодного водоснабжения обеспечено население в количестве 90 человек, Суховская общеобразовательная школа, котельная, фельдшерско-акушерский пункт, Суховский сельский Дом Культуры.
В других деревнях сельсовета население обеспечивается водоснабжением за счет индивидуальных дворовых колодцев и бытовых скважин.

Зона санитарной охраны водонапорной башни организованна частично, требуется проведение работ в части: устройства ограждения, устройства дорожек с твердым покрытием, ведущих к сооружениям, планирование территории с учетом отвода поверхностного стока за пределы зоны санитарной охраны.

Водоподготовка и водоочистка воды отсутствует, потребителям подается исходная (природная) вода.

Существующее положение в сфере водоотведения

В с. Сухово централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно.

Индивидуальные жилые дома в основном оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики. Многоквартирные дома оборудованы накопительными емкостями с вывозом стоков ассенизационной машиной. Услуги по откачке и вывозу ЖБО оказывают индивидуальные предприниматели.

Перспективное развитие системы водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения будет являться действующая водонапорная башня. При этом необходимо организовать зону санитарной охраны водонапорной башни и провести работы в части: устройства ограждения, устройства дорожек с твердым покрытием, ведущих к сооружению.